



Änderung der

Bl. 0112 Darmstadt – Heppenheim

durch Um- und Zubeseilung
zwischen der UA Pfungstadt und der UA Darmstadt

Planfeststellungsantrag

Anlage 9
Kreuzungsverzeichnis

Kreuzungsverzeichnis

Stromkreissanierung einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim

110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim, Bl. 0112

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Hinweis:

Stand: 29.10.2020

Inhalt: Seite 1 - 52



westnetz

DRW-S-L

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Bundesautobahnen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Hessen Mobil Wiesbaden Straßen- und Verkehrsmanagement Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden	BAB A672	Nr. 6	6 g	222.9 m	Kreuzung in Krzg.-Stat. 0.3063, Abschnitt NK 6117023O / 6117030O Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Autobahn wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
		-		97.7 m	
		Nr. 7		(vom Mast 7)	
					Der Mast Nr. 6 liegt innerhalb der Anbaubeschränkungszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 6 beträgt 65.5 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 63.5 m.
					Der Mast Nr. 7 liegt innerhalb der Anbauverbotszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 7 beträgt 22.9 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 23.5 m.

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Bundesautobahnen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Hessen Mobil Wiesbaden Straßen- und Verkehrsmanagement Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden	BAB A672 Abfahrt	Nr. 7	7 s	230.9 m (vom Mast 7)	Kreuzung in Krzg.-Stat. 0.1156, Abschnitt NK 6117030C / 6117030F Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Bundesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
		- Nr. 8		79.7 m (vom Mast 8)	
					Der Mast Nr. 8 liegt innerhalb der Anbauverbotszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 8 beträgt 39.6 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 41.4 m.

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Bundesautobahnen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen	
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt		
1	2	3	4	5	6	
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Westerbachstraße 73-79 60489 Frankfurt am Main	BAB A5	Nr. 17A	17A j	72.2 m (vom Mast 17A)	Kreuzung in Krzg.-Stat. 1.049, Abschnitt NK 6117016O / 6117037O Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Bundesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.	
		-		122.2 m (vom Mast 18)		Der Mast Nr. 17A liegt innerhalb der Anbaubeschränkungszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 17A beträgt 43.5 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 42.2 m.
		Nr. 18		Der Mast Nr. 18 liegt innerhalb der Anbaubeschränkungszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 18 beträgt 83.3 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 86.2 m.		

1 Klassifizierte Straßen

1.2 Bundesstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Hessen Mobil Wiesbaden Straßen- und Verkehrsmanagement Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden	B 26	Nr. 7 - Nr. 8	7 v	247.3 m (vom Mast 7) 63.2 m (vom Mast 8)	Kreuzung in Krzg.-Stat. 0,083, Abschnitt NK 61170300 / 6117030A Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Landesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

1 Klassifizierte Straßen

1.2 Bundesstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung vertreten durch: Hessen Mobil Wiesbaden Straßen- und Verkehrsmanagement Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden	B 26	Nr. 7 - Nr. 8	7 w	265.2 m (vom Mast 7) 45.3 m (vom Mast 8)	Kreuzung in Krzg.-Stat. 0,091, Abschnitt NK 6117030A / 6117030B Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Landesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
					Der Mast Nr. 8 liegt innerhalb der Anbaubeschränkungszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 8 beträgt 31.3 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 33.1 m.

1 Klassifizierte Straßen

1.3 Landesstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Hessen vertreten durch: Hessen Mobil Wiesbaden Straßen- und Verkehrsmanagement Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden	L 3097	Nr. 21 - Nr. 22	21 e	49.7 m (vom Mast 21) 385.5 m (vom Mast 22)	Kreuzung in Krzg.-Stat.4.442, Abschnitt NK 61170080 / 61170400 Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Landesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
					Der Mast Nr. 21 liegt innerhalb der Anbauverbotszone gem. §9 FStrG. Der lichte Abstand zwischen Fahrbahnrand und Eckstiel Mast Nr. 21 beträgt 16.9 m, zwischen Fahrbahnrand und Traverse beträgt der Abstand 10.6 m.

1 Klassifizierte Straßen

1.4 Kreisstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden					

2 Vorhandene Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden					

2 Vorhandene Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadt Pfungstadt Kirchstr. 12-14 64319 Pfungstadt	Sandbach GWK 23964	Nr. 27 - Nr. 32	27 a	99.3 m (vom Mast 27) 109.8 m (vom Mast 32)	Gemarkung Pfungstadt Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Gewässer und Leiterseilen werden eingehalten.

2 Vorhandene Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden					

3 Eisenbahnen

3.1 Bahnlinien

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
HEAG mobilo GmbH Klappacher Straße 172 64285 Darmstadt	Straßenbahn	Nr. 7 - Nr. 8	7 p	197.0 m (vom Mast 7) 113.5 m (vom Mast 8)	Linie 4 u. 9 , Richtung Griesheim, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Trasse	Nr. P001 - Nr. 1001	P001 a	56.0 m (vom Mast P001) 9.7 m (vom Mast 1001)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Trasse	Nr. P001 - Nr. 1001	P001 b	Parallelführung	Parallelführung der Mittelspannungstrasse zwischen Mast Nr. P001 und 1001. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Trasse	Nr. P001 - Nr. 1001	P001 c	Parallelführung	Parallelführung der Niederspannungstrasse zwischen Mast Nr. P001 und 1001. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Trasse	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 b	40.8 m (vom Mast 1001) 44.9 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Trasse	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 c	42.9 m (vom Mast 1001) 42.8 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 d	55.1 m (vom Mast 1001) 30.6 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 e	59.4 m (vom Mast 1001) 26.3 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Trasse	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 f	Parallelführung	Parallelführung der Niederspannungstrasse zwischen Mast Nr. P001 und 1001. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 h	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1001 und 1C. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 i	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1001 und 1C. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 j	72.5 m (vom Mast 1001) 13.2 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 m	77.2 m (vom Mast 1001) 8.4 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 n	77.8 m (vom Mast 1001) 7.9 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C a	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C c	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C h	Parallelführung	Parallelführung des Niederspannungskabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C i	77.8 m (vom Mast 1C) 114.9 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C k	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C m	79.3 m (vom Mast 1C) 113.4 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C n	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV-Frltg. Pkt. Dornheimer Weg - Urberach Bl.1086	Nr. 1D - Nr. 2	1D a	0.0 m (vom Mast 1D) 351.7 m (vom Mast 2)	Kreuzung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Dornheimer Weg - Urberach, Bl. 1086 im Mast Nr. 1D. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D d	8.1 m (vom Mast 1D) 343.6 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D e	8.6 m (vom Mast 1D) 343.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D j	11.8 m (vom Mast 1D) 339.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D k	12.3 m (vom Mast 1D) 339.3 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D n	75.6 m (vom Mast 1D) 276.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D t	107.5 m (vom Mast 1D) 244.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D u	108.0 m (vom Mast 1D) 243.6 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D y	180.3 m (vom Mast 1D) 171.4 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D z	180.8 m (vom Mast 1D) 170.8 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ad	192.9 m (vom Mast 1D) 158.8 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D af	193.9 m (vom Mast 1D) 157.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ag	194.5 m (vom Mast 1D) 157.2 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D aj	208.9 m (vom Mast 1D) 142.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D am	315.8 m (vom Mast 1D) 35.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 6 - Nr. 7	6 c	140.4 m (vom Mast 6) 180.2 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 6 - Nr. 7	6 d	141.0 m (vom Mast 6) 179.7 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 a	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 7 und 8. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 f	123.3 m (vom Mast 7) 187.3 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 g	123.8 m (vom Mast 7) 186.7 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 i	185.0 m (vom Mast 7) 125.6 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
HEAG mobilo GmbH Klappacher Straße 172 64285 Darmstadt	Fahrleitung 750V / Höhe 5,50m	Nr. 7 - Nr. 8	7 o	194.4 m (vom Mast 7) 116.2 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
HEAG mobilo GmbH Klappacher Straße 172 64285 Darmstadt	Fahrleitung 750V / Höhe 5,50m	Nr. 7 - Nr. 8	7 q	200.8 m (vom Mast 7) 109.7 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 r	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 7 und 8. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 t	Parallelführung	Parallelführung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Mast Nr. 7 und 8. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 u	238.7 m (vom Mast 7) 71.8 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	SB-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 x	271.2 m (vom Mast 7) 39.4 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV-Frltg. Anschluß Darmstadt Süd Bl.0760	Nr. 17A - Nr. 18	17A a	0.0 m (vom Mast 17A) 194.4 m (vom Mast 18)	Kreuzung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Darmstadt Süd, Bl. 0760 im Mast Nr. 17A. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV-Frltg. Anschluß Darmstadt Süd Bl.0760	Nr. 18 - Nr. 19	18 a	0.0 m (vom Mast 18) 410.9 m (vom Mast 19)	Kreuzung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Darmstadt Süd, Bl. 0760 im Mast Nr. 18. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	MSP-Kabel	Nr. 21 - Nr. 22	21 g	126.1 m (vom Mast 21) 309.1 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	NSP-Kabel privat	Nr. 21 - Nr. 22	21 h	131.1 m (vom Mast 21) 304.1 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV Kabel Eberstadt West Bl.1119	Nr. 32 - Nr. P003	32 b	56.3 m (vom Mast 32) 34.1 m (vom Mast P003)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV Kabel Eberstadt Ost Bl.1119	Nr. 32 - Nr. P003	32 c	63.2 m (vom Mast 32) 27.2 m (vom Mast P003)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. NG9 100St	Nr. 1C - Nr. 1D	1C l	78.8 m (vom Mast 1C) 113.9 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. NG9 150StZm	Nr. 1D - Nr. 2	1D h	10.7 m (vom Mast 1D) 340.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. NG9 100St	Nr. 1D - Nr. 2	1D r	106.5 m (vom Mast 1D) 245.2 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 80St	Nr. 1D - Nr. 2	1D v	Parallelführung	Parallelführung der Gasleitung zwischen Mast Nr. 1D und 2. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. NG9 150St	Nr. 1D - Nr. 2	1D aa	182.4 m (vom Mast 1D) 169.2 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 200St	Nr. 1D - Nr. 2	1D ap	327.2 m (vom Mast 1D) 24.5 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. 200St	Nr. 2 - Nr. 3	2 a	Parallelführung	Parallelführung der Gasleitung zwischen Mast Nr. 2 und 3. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG1 100StZm	Nr. 7 - Nr. 8	7 j	188.0 m (vom Mast 7) 122.5 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 200St	Nr. 11 - Nr. 12	11 b	124.6 m (vom Mast 11) 189.8 m (vom Mast 12)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 200St	Nr. 17A - Nr. 18	17A b	16.1 m (vom Mast 17A) 178.3 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 150St	Nr. 19 - Nr. 20	19 a	417.7 m (vom Mast 19) 20.7 m (vom Mast 20)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Gasltg. HG2 200St	Nr. 32 - Nr. P003	32 e	65.1 m (vom Mast 32) 25.3 m (vom Mast P003)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. VWN 100GGG	Nr. 1C - Nr. 1D	1C j	78.3 m (vom Mast 1C) 114.4 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. VWN 200GG	Nr. 1D - Nr. 2	1D i	11.3 m (vom Mast 1D) 340.4 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. VWN 80GG	Nr. 1D - Nr. 2	1D s	107.0 m (vom Mast 1D) 244.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. VWN 150Fz	Nr. 1D - Nr. 2	1D ac	186.3 m (vom Mast 1D) 165.4 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. TWN 800Fz	Nr. 1D - Nr. 2	1D aq	327.7 m (vom Mast 1D) 24.0 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. 800Fz	Nr. 2 - Nr. 3	2 c	Parallelführung	Parallelführung der Wasserleitung zwischen Mast Nr. 2 und 3. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. AWN 50 PE- HD	Nr. 7 - Nr. 8	7 d	105.7 m (vom Mast 7) 204.9 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA AG Frankfurter Straße 110 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Wa-Ltg. HWN 400Fz	Nr. 7 - Nr. 8	7 l	189.7 m (vom Mast 7) 120.9 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Tanusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. TWN 800Fz	Nr. 11 - Nr. 12	11 d	136.7 m (vom Mast 11) 177.7 m (vom Mast 12)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. TWN 800Fz	Nr. 17A - Nr. 18	17A d	23.6 m (vom Mast 17A) 170.8 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. TWN 700GG	Nr. 21 - Nr. 22	21 c	38.6 m (vom Mast 21) 396.6 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. HWN 425GG	Nr. 21 - Nr. 22	21 f	62.3 m (vom Mast 21) 372.9 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau	Wa-Ltg. TWN 900Fz	Nr. 32 - Nr. P003	32 d	63.5 m (vom Mast 32) 26.9 m (vom Mast P003)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Abwasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 250	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 k	74.6 m (vom Mast 1001) 11.1 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 250	Nr. 1C - Nr. 1D	1C g	Parallelführung	Parallelführung der Abwasserleitung zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal	Nr. 1D - Nr. 2	1D b	7.0 m (vom Mast 1D) 344.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal	Nr. 1D - Nr. 2	1D f	9.7 m (vom Mast 1D) 342.0 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 300	Nr. 1D - Nr. 2	1D q	105.7 m (vom Mast 1D) 245.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Abwasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 450	Nr. 1D - Nr. 2	1D ab	182.7 m (vom Mast 1D) 168.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal	Nr. 2 - Nr. 3	2 g	289.4 m (vom Mast 2) 50.5 m (vom Mast 3)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 300	Nr. 3 - Nr. 4	3 c	Parallelführung	Parallelführung der Abwasserleitung zwischen Mast Nr. 3 und 4. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 300	Nr. 4 - Nr. 5	4 a	13.4 m (vom Mast 4) 298.9 m (vom Mast 5)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Darmstadt (Stadtverwaltung) Luisenplatz 5a 64283 Darmstadt	Kanal DN 150	Nr. 7 - Nr. 8	7 e	122.5 m (vom Mast 7) 188.1 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.5 Produktenleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden					

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	FM-Trasse	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 a	Parallelführung	Parallelführung der FM-Trasse zwischen Mast Nr. 1001 und 1C. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 g	70.4 m (vom Mast 1001) 15.3 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1001 - Nr. 1C	1001 l	76.2 m (vom Mast 1001) 9.5 m (vom Mast 1C)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C b	Parallelführung	Parallelführung des FM-Kabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C d	Parallelführung	Parallelführung des FM-Kabels zwischen Mast Nr. 1C und 1D. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C e	75.3 m (vom Mast 1C) 117.3 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1C - Nr. 1D	1C f	75.8 m (vom Mast 1C) 116.8 m (vom Mast 1D)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D c	7.5 m (vom Mast 1D) 344.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D g	10.2 m (vom Mast 1D) 341.5 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D I	12.9 m (vom Mast 1D) 338.8 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D o	104.2 m (vom Mast 1D) 247.4 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D p	104.7 m (vom Mast 1D) 246.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D w	179.2 m (vom Mast 1D) 172.4 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D x	179.8 m (vom Mast 1D) 171.9 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ae	193.4 m (vom Mast 1D) 158.3 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskuft	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ah	195.0 m (vom Mast 1D) 156.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ai	195.5 m (vom Mast 1D) 156.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ak	300.4 m (vom Mast 1D) 51.2 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskuft	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D al	301.0 m (vom Mast 1D) 50.7 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D an	326.0 m (vom Mast 1D) 25.6 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 1D - Nr. 2	1D ao	326.6 m (vom Mast 1D) 25.1 m (vom Mast 2)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 2 - Nr. 3	2 b	Parallelführung	Parallelführung des FM-Kabels zwischen Mast Nr. 2 und 3. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
TelemaxX Telekommunikation GmbH Netzauskunft Amalienbadstr. 41 76227 Karlsruhe vertreten durch: Klenk & Sohn Planung GmbH Ernsthofener-Straße 30 64397 Modautal-Asbach	LWL-Kabel	Nr. 5 - Nr. 6	5 a	258.5 m (vom Mast 5) 54.0 m (vom Mast 6)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
NGN Fibernetwork KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	LWL-Kabel	Nr. 5 - Nr. 6	5 b	259.0 m (vom Mast 5) 53.5 m (vom Mast 6)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Colt Technology Services GmbH (Sitz De.) Gervinusstraße 18-22 60322 Frankfurt am Main	LWL-Kabel	Nr. 5 - Nr. 6	5 c	259.5 m (vom Mast 5) 53.0 m (vom Mast 6)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Versorgeranfragen) Betastraße 6-8 85774 Unterföhring vertreten durch: NGN Fibernetwork KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	LWL-Kabel	Nr. 5 - Nr. 6	5 d	260.0 m (vom Mast 5) 52.5 m (vom Mast 6)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	LWL-Kabel	Nr. 6 - Nr. 7	6 a	139.3 m (vom Mast 6) 181.4 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	LWL-Kabel	Nr. 6 - Nr. 7	6 b	139.8 m (vom Mast 6) 180.8 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
NGN Fibernetwerk KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	4xHDPE 50x4,6	Nr. 6 - Nr. 7	6 e	150.6 m (vom Mast 6) 170.0 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Versorgeranfragen) Betastraße 6-8 85774 Unterföhring vertreten durch: NGN Fibernetwerk KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	LWL-Kabel	Nr. 6 - Nr. 7	6 f	151.7 m (vom Mast 6) 169.0 m (vom Mast 7)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 c	104.4 m (vom Mast 7) 206.2 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 h	124.4 m (vom Mast 7) 186.1 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	LWL-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 m	193.3 m (vom Mast 7) 117.2 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	LWL-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 n	193.8 m (vom Mast 7) 116.7 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 y	277.1 m (vom Mast 7) 33.5 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 z	277.6 m (vom Mast 7) 32.9 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 aa	278.2 m (vom Mast 7) 32.3 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 ab	280.9 m (vom Mast 7) 29.6 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 7 - Nr. 8	7 ac	281.5 m (vom Mast 7) 29.1 m (vom Mast 8)	Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskuft	FM-Kabel	Nr. 8 - Nr. 9	8 b	270.4 m (vom Mast 8) 54.9 m (vom Mast 9)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 8 - Nr. 9	8 c	271.0 m (vom Mast 8) 54.4 m (vom Mast 9)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 11 - Nr. 12	11 a	122.9 m (vom Mast 11) 191.5 m (vom Mast 12)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 11 - Nr. 12	11 c	135.0 m (vom Mast 11) 179.4 m (vom Mast 12)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A c	16.8 m (vom Mast 17A) 177.6 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Tanusstraße 100 64521 Groß-Gerau vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A e	24.2 m (vom Mast 17A) 170.2 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Versorgeranfragen) Betastraße 6-8 85774 Unterföhring vertreten durch: NGN Fibernetwork KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	LWL-Kabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A f	46.8 m (vom Mast 17A) 147.6 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
NGN Fibernetwork KG Buchertsgasse 5 97633 Aubstadt	LWL-Kabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A g	47.4 m (vom Mast 17A) 147.0 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH Möwenweg 2a 86938 Schondorf am Ammersee	LWL-Kabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A h	48.0 m (vom Mast 17A) 146.4 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Verizon Deutschland GmbH Sebrathweg 40 44149 Dortmund	LWL-Kabel	Nr. 17A - Nr. 18	17A i	48.6 m (vom Mast 17A) 145.9 m (vom Mast 18)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
ENTEKA Medianet GmbH Frankfurter Straße 100 64293 Darmstadt vertreten durch: Klenk & Sohn Planung GmbH Ernsthofener-Straße 30 64397 Modautal-Asbach	LWL-Kabel	Nr. 20 - Nr. 21	20 a	290.8 m (vom Mast 20) 125.4 m (vom Mast 21)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Vodafone NRW GmbH Michael-Schumacher-Str. 1 50170 Kerpen	FM-Kabel	Nr. 21 - Nr. 22	21 a	34.0 m (vom Mast 21) 401.2 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH - Trassenauskunft	FM-Kabel	Nr. 21 - Nr. 22	21 b	35.0 m (vom Mast 21) 400.2 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.6 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Hessenwasser GmbH & Co. KG Betriebsbereich Rohrleitungstechnik - Planauskunft Taunusstraße 100 64521 Groß-Gerau vertreten durch: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG Dornheimer Weg 24 64293 Darmstadt	Steuerkabel	Nr. 21 - Nr. 22	21 d	39.6 m (vom Mast 21) 395.6 m (vom Mast 22)	Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.7 Datenübertragung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH Unternehmenszentrale Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk F0725_F1837	Nr. 1D - Nr. 2	1D m	17.6 m (vom Mast 1D) 334.1 m (vom Mast 2)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407537184,40 7537185,4075 37292,407537 293	Nr. 2 - Nr. 3	2 d	28.8 m (vom Mast 2) 311.1 m (vom Mast 3)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407558012,40 7558013	Nr. 2 - Nr. 3	2 e	88.7 m (vom Mast 2) 251.1 m (vom Mast 3)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407537108,40 7537109	Nr. 2 - Nr. 3	2 f	253.6 m (vom Mast 2) 86.2 m (vom Mast 3)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407557061,40 7557062	Nr. 3 - Nr. 4	3 a	51.3 m (vom Mast 3) 282.6 m (vom Mast 4)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407554265	Nr. 3 - Nr. 4	3 b	259.8 m (vom Mast 3) 74.2 m (vom Mast 4)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.7 Datenübertragung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH Unternehmenszentrale Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk F0725_F1837	Nr. 7 - Nr. 8	7 b	43.1 m (vom Mast 7) 267.4 m (vom Mast 8)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407552815,40 7552854 Gemeinsam mit E-Plus	Nr. 7 - Nr. 8	7 k	189.3 m (vom Mast 7) 121.2 m (vom Mast 8)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Vodafone GmbH Unternehmenszentrale Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk F0725_F0014	Nr. 8 - Nr. 9	8 a	82.8 m (vom Mast 8) 242.5 m (vom Mast 9)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6
Vodafone GmbH Unternehmenszentrale Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk F0725_F1195	Nr. 9 - Nr. 10	9 a	292.4 m (vom Mast 9) 43.7 m (vom Mast 10)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 5
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407537138,40 7537139	Nr. 21 - Nr. 22	21 i	208.0 m (vom Mast 21) 227.2 m (vom Mast 22)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Darmstadt Bezirk 6

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.7 Datenübertragung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407530415,40 7530416,4075 52846,407552 847 Gemeinsam mit E-Plus	Nr. 23 - Nr. 24	23 a	254.8 m (vom Mast 23) 161.1 m (vom Mast 24)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Pfungstadt
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk 407552872 Gemeinsam mit E-Plus	Nr. 32 - Nr. P003	32 a	51.2 m (vom Mast 32) 39.2 m (vom Mast P003)	Richtfunkstrecke, Gemarkung Pfungstadt